


Urząd Miasta Karlino
78-230 Karlino
Plac Jana Pawła II 6

W związku ze zmianą warunków zasilania projektowanego oświetlenia Karlino-Scanrad przez Zakład Energetyczny oraz zmiany właściciela istniejącej szafki oświetleniowej drogi krajowej nr 6 wprowadza się następujące zmiany w projekcie etapu I , II. W istniejącej szafce zamontować stycznik z zabezpiecz. na dodatkowy obwód, przebudowując szafkę na C/P. Następnie eliminuje się projektowane szafki oświetleniowe w obu etapach oraz zmienia się przekrój kabla oświetleniowego tzn. na całej długości układać kabel YAKY 4x35mm² ~~710~~ 710

Projektant

inż. Ryszard Tomczyk

ul. Słowackiego 10, 78-230 Karlino
tel. 71 71 71 71
e-mail: r.tomczyk@wp.pl