





107	Sala
143,11	20°C

oznaczenia:

- rurociąg centralnego ogrzewania
- CV33-600/1800 -typ grzejnika
- grzejnik c.o.
- 4202W -moc grzejnika dobranego na parametry niskie 50/40
- Cu18 -średnica przewodu
- zawór powrotny

BIURO PRACOWNIOWE W BIAŁOGARDZIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
centralnego ogrzewania
Biogard
 tel. 094 312 0056-458, fax 094 312 0911

Jednostka Projektowa		Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o.	
Obiekt		Świetlica w Zwartowie	
Adres		Zwartowo, 78-230 Karlino, dz. nr 39, 45 Zwartowo	
Inwestor		Gmina Karlino, 78-230Karlino ul. Plac Jępa Pawła 11 6	
Rysunek i skala		Rzut parteru. Instalacja c.o. 1:50	
S	Projektant	techn. Zygmunt Chochołowski	do kierownika nadzoru i projektowania
	Opiekun	mgr inż. Bartłomiej Troško	mgr inż. Bartłomiej Uroczyński
	Sprawca	mgr inż. Bartłomiej Uroczyński	
	Załącznik nr 1 do projektu		
Data opracowania		12 / 2008	
Strona		1/2	
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.			