



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

tel. (094) 3119548, 3119515, fax (094) 3119528
IP: 672-20-1000000, 672-20-336920475



Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Karlino, 25.01.2010 r.

GP3421-SRK/02/10

wg rozdzielnika

**tytuł projektu: „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie
Dorzecza Parsęty”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655) Urząd Miejski w Karlinie przesyła odpowiedzi na n/w pytania wszystkim wykonawcą, którzy pobrali SIWZ na realizację w/w projektu.

Pytanie 1:

Prosimy o informacje jaki rodzaj poręczy należy zastosować na odcinkach, których wysokość przekracza 2,5m. Czy są to bariery U-12a jak pokazano na rys. 5.2 przekroje konstrukcyjne przepustu?

Odpowiedź:

Na odcinkach, których wysokość balustrad przekracza 2,5m należy zastosować balustrady drogowe wys. 1,2m wykonane z : słupki rurki fi 63mm , pochwyty rurki fi 50mm i przeciągi też z rurki. Rozstaw słupków 2,5m.

Zastępca Burmistrza

Marek Lewandowski