



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino
t. (094) 3119548, 3119515, fax (094) 3119528
p. 672 30 35 136 REGON 330920475

Karlino, 27.01.2010 r.

GP3421-SRK/01/11

wg rozdzielnika

tytuł projektu: „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty”

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655) Urząd Miejski w Karlinie przesyła odpowiedzi na n/w pytania wszystkim wykonawcą, którzy pobrali SIWZ na realizację w/w projektu.

Pytanie 1:

W której pozycji przedmiaru wykonawca powinien uwzględnić wykonanie w jednym przypadku odbudowy, w drugim przypadku napraw ubytków skrzydełek mostów?

Odpowiedź:

Drobne ubytki i naprawy skrzydełek w ilości 0,06m³ betonu należy uwzględnić w pozycji obsadzania kotew.

Pytanie 2:

Jaki rodzaj dylatacji jest przewidziany na remontowanych obiektach mostowych i w której pozycji przedmiaru Wykonawca może je uwzględnić?

Odpowiedź:

Połączenie nawierzchni na mostach z nawierzchnią na dojazdach uszczelnić masą zalewową i uwzględnić to w pozycji wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej.

Zastępca Burmistrza
Marek Jędrzejewski