

RE-1 wp-572/2009

Białogard

13-07-2009

Numer	Miejscowość	Data (dzień, miesiąc, rok)

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: warsztat terapii zajęciowej "ISKIERKA".
Adres (nr działki): KARLINO, ul. Kosciuszki, 3 dz. 425/3.
- Grupa przyłączeniowa: V.
- Moc przyłączeniowa: 25.0 kW (zwiększenie mocy o 13.0 kW).
- Miejsce przyłączenia: ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE
- stacja transformacji nr 10698 KARLINO SPOKOJNA.
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
ZACISKI PRADOWE NA WYJŚCIU PRZEWODÓW OD ZABEZPIECZENIA
- W ZŁĄCZU, W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY.
- Rodzaj połączenia z siecią:
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz
wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią;
- Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SPOŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KOSZALINIE:
Wymienić istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe
- Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:
Dostosować linie zalicznikową od istniejącego złącza do budynku terapii zajęciowej do zwiększonej mocy.
Uaktualnić umowę na dostarczenie energii elektrycznej.
Niniejsze warunki przyłączenia zapewniają standardy jakościowe dostarczanej energii elektrycznej określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r. (Dz. U. 07.93.623). Jeżeli zgłoszony do przyłączenia obiekt lub grupa urządzeń wymaga bezprzewodowego zasilania, Podmiot Przyłączający zobowiązany jest zainstalować własnym kosztem i staraniem rezerwowe źródło energii elektrycznej (np. agregat prądotwórczy, UPS). Przed przyłączeniem rezerwowego źródła zasilania Podmiot Przyłączający opracuje i uzgodni w ENERGA-OPERATOR SPOŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KOSZALINIE instrukcję współpracy rezerwowego źródła zasilania z siecią elektroenergetyczną.
- Wymagany stopień skompensowania mocy biernych: tg ϕ 0.40.
- Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego:
1. Miejsce zainstalowania:
ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE-POMIAROWE ZKP-3/1P na napięciu 0,4kV.

 STANOWISKO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE
W ODDZIALE BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. 10-go Maja 18, 78-200 Białogard
tel. 094 312 0950+58, fax 094 312 0911

 ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
31.08.2009
ARTUR KUCHARSKI
mgr inż. inżynierii środowiska
Upr. budowlane ZAP/00738/P-09/09
Art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 art. 13 ust. 1 pkt 1