



Iwagi:

1. Do połączeń prefabrykowanych elementów betonowych stosować uszczelki gumowe dostarczane przez firmę (wg DIN 4034 cz. 1)
2. W przypadku konieczności wykonywania dodatkowych otworów należy je wykonać mechanicznie i zastosować przejścia szczelne przez ścianę uniemożliwiające infiltrację wód gruntowych oraz eksfiltrację ścieków

<b>Obiekt:</b> <b>Odwodnienie terenu przystani kajakowej w Karlino</b> <b>Adres:</b> Karlino dz. nr 54/6, 53/3, 53/4, 54/9, 54/10, 252, 247 obręb Karlino <b>Inwestor:</b> Gmina Miejska Karlino , Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino		
Studzienka betonowa na samowypływie		<b>Skala:</b> 1:20
<b>Projektował:</b> dr inż. Tadeusz Gruszecki A/PNB/8300/76/81 specjalność sieci wod-kan	<b>Sprawdził:</b> inż. Miłta Gruszecka UAN/N/7210/78/90 specjalność sieci sanitarne	<b>Data:</b> 04.2018r.
		<b>Nr rysunku:</b> 4