

Koszalin 07.05.2013r.

Aneks nr 1
do warunków przyłączenia nr 12/P51/03327 z dnia 09-11-2012

1. Przedmiotem aneksu jest zmiana treści warunków przyłączenia nr 12/P51/03327 z dnia 09-11-2012 w zakresie dotyczącym zwiększenia mocy przyłączeniowej.
2. Zmienione postanowienia w/w warunków przyłączenia otrzymują następujące brzmienie:
 - 2.1. Pkt. 3. Moc przyłączeniowa: 32,25 kW
 - 2.2. W pkt. 7.1.3. dodany zostaje zapis:
 4. Dostosować zabezpieczenie przedlicznikowe do obecnej mocy przyłączeniowej obiektu wynikającej z zawartej umowy kompleksowej oraz z uwagi na planowaną do przyłączenia elektrownię słoneczną.
 - 2.3. Pkt. 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego/głównego: wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) (wielkość zab. przedlicznikowego dostosować do obecnej mocy przyłączeniowej obiektu wynikającej z zawartej umowy kompleksowej) o prądzie znamionowym nie mniej niż 50 A (prąd znamionowy wynikający z wnioskowanej mocy przyłączeniowej dla elektrowni słonecznej), zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego).
 - 2.4. Pkt. 11. Dane znamionowe przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znamionowe [kV]	Moc znamionowa [kW]	Prąd rozruchu [A]
Panele fotowoltaiczne		32,25	

3. Pozostałe postanowienia warunków przyłączenia nr 12/P51/03327 z dnia 09-11-2012 pozostają bez zmian.

Roman Chelminiak
OPRACOWAŁ
tel. (094) 348 33 95



ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. GMINA KARLINO
ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 KARLINO
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Wydział Przyłączeń
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin