



RZUT DACHU
SKALA 1 : 200

UWAGA
Inwertery min. IP65 lub w dodatkowej
obudowie IP65

nazwa i adres obiektu budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY
branża: elektryczna

Montaż systemu fotowoltaicznego
na dachu Przedszkola Miejskiego w Karlinie
Karlino, ul. Moniuszki, dz. nr 121/4, obr. 004 Karlino

przedmiot i skala rysunku

Zmiana lokalizacji inwerterów - rzut dachu

1 : 200

	imię i nazwisko	nr upr. budowlanych, nr. izby	specjalność	podpis
projektował:	mgr inż. Tadeusz Kmieć	A/PB/8300/208/84, ZAP/IE/2537/01	instalacje elektryczne	
opracował:	mgr inż. Sebastian Zieliński		instalacje elektryczne	

DYNAMIS KAMILA ZIELIŃSKA
ul. Powstańców Wlkp. 28/5, Koszalin

dynamis-projekty@wp.pl

data

04.2014

nr rys.

E4