

REGIONALNE WODOCIAGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.
ul. Ustronie Miejskie 1, tel. 094/312 32 15
78-200 BIAŁOGARD
Konto: Bank Pekao S.A. IO/BIAŁOGARD
Nr 25124038881111000043447659
REGON: 330897173 NIP: 672-000-62-06
REJON KARLINO
ul. Wojska Polskiego 1, tel/fax: 094/3117336

INSTYTUT WODOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard
tel. 094/312 32 15, fax 094/312 0911

Karlino dnia 08. 06. 2006r.

INWESTOR

Urząd Miasta i Gminy
ul. Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIAĞOWEJ BĘDĄCEJ W POSIADANIU REGIONALNYCH WODOCIAĞÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O. O. W BIAŁOGARDZIE

**Dla obiektu: budynek Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Karlinko, dz. nr 630/19
obręb Daszewo**

Przyłącze wodociągowe

1. Przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej \varnothing 90 mm, o średnim ciśnieniu 0,2MPa wykonanej z PCV położonej na dz. nr 630/19.
2. Przyłączenie do sieci wodociągowej poprzez nawiertkę montowaną pod ciśnieniem.
3. Pobór wody na cele socjalno-bytowe w ilości do $1\text{m}^3/\text{d}$ i max $0,5\text{m}^3/\text{h}$.
4. Trasę projektowanego przyłącza wodociągowego należy uzgodnić z właścicielami innego uzbrojenia podziemnego (ZUDP).
5. Przyłącze wodociągowe należy projektować z materiałów z atestem PZH na ciś. 1MPa.
6. Przykrycie przyłącza wodociągowego powinno wynosić minimum 1,3m.
7. Wybudować studnię wodomierzową usytuowaną w pobliżu sieci wodociągowej do której należy zapewnić łatwy dostęp w celu dokonania okresowych odczytów wodomierza lub jego wymiany.
8. Studnia wodomierzowa powinna być szczelna z zabezpieczeniem przed mrozem i dostępem osób niepowołanych.
9. W studni zaprojektować konsolę wodomierzową w celu zamontowania wodomierza głównego który jest montowany nieodpłatnie przez RWiK wraz z jego oplombowaniem. Za wodomierzem zamontować zawór odcinający. Za zaworem odcinającym , od strony instalacji wewnętrznej zamontować zawór natyskażeniowy uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

10. Ścieki odprowadzać do zbiornika bezodpływowego usytuowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektowania zbiorników na nieczystości ciekłe.

Ustalenia ogólne

11. Projekt budowlany-branżowy wymaga uzgodnienia przez RWiK.
12. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy powiadomić RWiK oraz dołączyć:
- kserokopię pozwolenia budowlanego / zgłoszenia na budowę,
- egzemplarz projektu budowlanego- branżowego uzgodnionego przez RWiK
I w ZUDP.
13. Włączenie do sieci wykonuje odpłatnie wyłącznie RWiK po otrzymaniu zlecenia.
14. Odbiór przyłącza wodociągowego w zakresie robót ulegających zakryciu należy zgłosić do RWiK.
15. Plombowanie wodomierzy wykonuje wyłącznie RWiK.
16. Włączenie przyłącza do eksploatacji dokonują wyłącznie pracownicy RWiK:
- wykonaniu prób ciśnienia i potwierdzeniu jej w protokole odbioru- robót ulegających zakryciu,
- odbiorze-robót ulegających zakryciu,
- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej,
- wykonania badań bakteriologicznych wody z przyłącza,
- zawarciu umowy na dostawę wody (na czas budowy).
17. W przypadku wykonania włączenia bez uzgodnionego projektu, bez odbioru, bez pozwolenia na budowę lub samowolnego manipulowania na sieci będącej w posiadaniu RWiK, zostanie wszczęta procedura karna przewidziana ustawą oraz nastąpi zgłoszenie do nadzoru budowlanego o samowoli budowlanej.
18. Wydane warunki techniczne przyłącza tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.
19. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają Przepisy ogólnie obowiązujące (prawo budowlane).

KIEROWNIK
Rejonu nr 3 w Karlinie
Mieczysław Siejak

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Jan Sazon