

Karlino, dn. 22 listopada 2013 r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 KARLINO

WYKONAWCY – WSZYSCY

Dotyczy: postępowania przetargowego GP.271.2.2013.AW pn. **Dostawa, montaż oraz serwis i konserwacja w okresie objętym gwarancją platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Karwinie, gm. Karlino – II przetarg**

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.907 ze zm. – dalej jako „PZP”) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wyniku pytań złożonych w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja ulicy Konopnickiej w Karlinie.

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo napęd elektryczno/linowo zasilany bezpośrednio z sieci elektrycznej 230V zamiast akumulatorowego

Odpowiedź

Nie

Pytanie 2

Czy zasilanie i kable do kaset sterowniczych mogą być doprowadzone do urządzenia za pomocą korytek ściennych plastikowych?

Odpowiedź

Kable zasilania elektrycznego do gniazd wtykowych, w miejscach ładowania akumulatorów platformy, mogą być prowadzone w korytkach ściennych plastikowych.


z up. Burmistrza
Piotr Woś
Zastępca Burmistrza