

Karlino, dnia 13.05.2016 r.

Zamawiający:
Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: GP.271.1.2016.WG

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Domacyno, gmina Karlino”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający podaje sprostowanie odpowiedzi na pytanie złożone w przedmiotowym postępowaniu, oznaczone jako pytanie nr 24, która ukazała się w dniu 12.05.2016 r.:

Pytanie 24

Czy moc oprawy powinna wynosić 40W (zgodnie z SIWZ) czy może być większa (tak jak w załączniku nr 17) – max. 50 W.

Odpowiedź na pytanie 24

Moc oprawy powinna spełniać wymagania stawiane w załączniku 17 do SIWZ, w tym moc oprawy nie może być mniejsza niż 40 W i nie większa niż 50 W.

Termin składania i otwarcia ofert nastąpi w dniu 17.05.2016 r.

Burmistrz

Waldemar Miśko

.....
(podpis)

