

Karlino, dn. 24 czerwca 2014r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

WYKONAWCY – WSZYSCY

Dotyczy postępowania przetargowego nr GP.271.271.1.2014.KS pn. „Budowa boiska poliuretanowego w Karwinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Przedmiar robót poz. 32 Nadzór inwestorski. Co należy wycenić w tej pozycji kosztorysowej? Czy wybrany w drodze przetargu wykonawca ma zatrudnić inspektor nadzoru będącego przedstawicielem Zamawiającego? Czy może jest to omyłka pisarska? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pozycja nr 32 przedmiaru robót nie stanowi elementu podlegającego wycenie gdyż nie została określona w przedmiocie zamówienia jako element do wykonania przez Wykonawcę.

Pytanie 2

W załączonym przedmiarze robót jak i w dokumentacji nie uwzględniono zakresu robót wskazanych w pkt 4.4 g) SIWZ. Czy ten zakres robót należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej szczegółowej dokumentacji dla robót sanitarnych i elektrycznych oraz zmodyfikowanie przedmiaru w celu prawidłowej wyceny tego zakresu przez Oferentów. Jednoznaczne uściślenie tego zakresu w dokumentacji ustrzeże Zamawiającego oraz Wykonawcę od potencjalnych problemów realizacyjnych.

Odpowiedź

Cały zakres punktu 4.3. g) należy wycenić. Zamawiający wskazuje, że w ramach niniejszego postępowania przetargowego wykonawca winien dokonać wyceny umieszczenia kabla energetycznego na długości 45 m w osłonie z rur osłonowych dwudzielnych (część kabla zlokalizowanego pod budowanym boiskiem) oraz wykonania prac sanitarnych polegających na usunięciu istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu nowego odcinka kanalizacji zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. Zamawiający wskazuje, że obowiązkiem

wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji technicznej obejmującej prace wskazane w załączniku nr 1 oraz przeprowadzenie prac ujętych w w/w dokumencie.

Pytanie 3

W przedmiarze robót poz. 3 wskazano, iż do wykonania jest ułożenie pod boiskiem geowłókniny, dokumentacja nie uwzględnia wykonania tej warstwy podbudowy. Czy należy wycenić geowłókninę? Jeśli nie, prosimy o zmodyfikowanie przedmiaru. Jeśli tak, prosimy o zmodyfikowanie dokumentacji.

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, że należy wycenić element polegający na ułożeniu geowłókniny pod warstwą kruszywa. Ponadto wskazujemy, że wykonanie w/w pracy stanowi nieistotne odstępstwo w myśl Ustawy Prawo Budowlane i zmiany w projekcie technicznym zostaną naniesione w dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem projektanta. Wobec powyższego nie ma konieczności dokonywania zmian w dokumentacji technicznej na obecnym etapie.

Pytanie 4

Opis techniczny pkt 5.1 wskazuje, iż montaż ogrodzenia należy wykonać w opasce z kostki betonowej szerokości 0,5 m, co sugeruje, iż wokół boiska należy wykonać opaskę z polbruk. Przedmiar robót poz. 9-12 również uwzględnia ten zakres. Dokumentacja Rys. rzut boiska uwzględnia jedynie kostkę betonową przy wejściu na boisko tj. poz. 24-27 przedmiaru. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, jaką ilość kostki należy uwzględnić w wycenie? Czy jest to ilość wskazana w przedmiarze?

Odpowiedź

Tak, Gmina Karlino wskazuje, że w ramach zamówienia należy wykonać opaskę z kostki wokół boiska poliuretanowego o szerokości 0,5 m. Dodatkowo Zamawiający zamieścił na stronie rysunek nr 2 uszczegółwiający schemat wykonania boiska poliuretanowego wraz z zaznaczeniem elementów nawierzchni oraz elementów wyposażenia boiska. Dodatkowo Zamawiający załączył przekrój konstrukcyjny A-A przez warstwy boiska stanowiący rysunek nr 3. Na załączonych rysunkach pokazano również umiejscowienie ogrodzenia placu wraz z miejscem montażu furtki wejściowej. Ponadto Zamawiający wskazuje, że nawierzchnia poliuretanowa winna mieć wymiar 31x18 m zgodnie z załączonym rysunkiem. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że w załączonych rysunkach dodano element polegający na wykonaniu obrzeża betonowego o wymiarach 6x30 cm pomiędzy opaską z kostki betonowej a nawierzchnią trawiastą. Natomiast obrzeże o wymiarach 8x30 cm należy wykonać pomiędzy boiskiem a opaską z kostki betonowej.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający **DOKONUJE MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ:**

1. Pkt. 4.3 otrzymuje brzmienie;

4.3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m.in.:

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Projektowane boisko zlokalizowane jest na działce nr 128 obr. Karwin bezpośrednio przy budynku Szkoły Podstawowej w Karwinie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

- a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
- b) Boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gier 28*15m **z nawierzchnią z poliuretanu o wymiarach 31x18 m** (wymiar całkowity boiska 32*19m):

Na boisku należy przygotować:

- pole do gry w piłkę koszykową,
- pole do gry w siatkówkę.

Na boisku należy zamontować:

- 2 bramki o wym. 3,0 x 2,0 m z siatką,
- 2 zestawy do piłki koszykowej,
- zestaw do piłki siatkowej,

c) Zakup wyposażenia sportowego,

d) Malowanie linii z przeznaczeniem boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową,

e) Ogrodzenie boiska z paneli wysokości 4m w wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze zielonym, montaż furtki z kompletem zawiasowo-zamkowym, panel 2D, profil 80x40x2,5mm z zaślepką, grubość drutu pionowego 5mm, grubość drutów poziomych 2x6mm,

f) **Wykonanie opaski z kostki wokół boiska o szerokości 0,5 m,**

g) Budowa chodnika od strony furtki z kostki betonowej o szerokości 1,2 – nawiązać się z chodnikiem do istniejącej drogi betonowej,

h) Wykonanie rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach energetycznych pod boiskiem, usunięcie kolizji z istniejącą kanalizacją grawitacyjną – wykonanie nowego odcinka z rur PCV (SDR 34, SN8 lita, z uszczelką) oraz **2 studni**, przepięcie nowego odcinka do istniejącej kanalizacji, **demontaż starej kanalizacji sanitarnej zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ.**

i) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej. Wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (rzędne, współrzędne, spadki), inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna przełożonych sieci, dokonanie niezbędnych uzgodnień, złożenie zmian na ZUDP,

j) **Wykonanie montażu obrzeży betonowych pomiędzy boiskiem a opaską z kostki betonowej o wym. 8x30 cm, oraz obrzeża betonowego pomiędzy opaską a nawierzchnią trawiastą o wym. 6 x 30 cm**

k) Odtworzenie nawierzchni trawiastej poprzez ułożenie warstwy humusu o grubości 5 cm w jednoczesny wysiewem trawy,

W związku z odpowiedziami udzielonymi na pytania Wykonawców i modyfikacją treści SIWZ Zamawiający umieszcza na stronie:

- Załącznik nr 12,
- Rysunek nr 2,
- Rysunek nr 3,
- Załącznik nr 3- po zmianach SIWZ,
- Przedmiar robót po zmianach,

W związku z modyfikacją treści SIWZ, na zasadzie art. 38 ust. 6 PZP, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

Oferty należy składać w terminie do dnia 2 lipca 2014 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 7 (Sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 10.15.

Miejsce otwarcia ofert pozostają niezmiennie w stosunku do pierwotnego brzmienia SIWZ.

Burmistrz

Waldemar Miśko