

Karlino, dnia 11.05.2016 r.

Zamawiający:
Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino
tel. (94) 311 95 28, fax (94) 311 74 10
NIP 672-20-35-436 REGON 330920475

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: GP.271.1.2016.WG

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Domacyno, gmina Karlino”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania z wizji lokalnej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dysponuje opracowaniem lub wiedzą nt. poziomu wód gruntowych na terenie planowanej inwestycji?

Głębokość wykopów to nawet ponad 4m, w badaniach geotechnicznych nie ma mowy o poziomie wody gruntowej a w przedmiarze robót nie przyjęto kosztów odwodnienia wykopów czy pracy igłofiltrów. Brak wiedzy nt. warunków wodnych uniemożliwia złożenie prawidłowo obliczonej oferty.

Odpowiedź na pytanie 1

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy informuję, że na potrzeby opracowania projektu dla przebudowy dróg w m. Domacyno zostały wykonane badania geotechniczne – Załącznik 14 do SIWZ. W trakcie wykonywania badań - nie stwierdzono wody gruntowej w podłożu, gdyby ją odwiercono znalazłaby się taka informacja w wykonanych wynikach badań. Na podstawie badań sporządzono przedmiar robót, w którym nie uwzględniono bezpośrednio kosztów odwodnienia wykopów, czy pracy igłofiltrów, ze względu na uzyskane wyniki badań podłoża i brak stwierdzenia zalegania wód gruntowych. Jednakże Wykonawca ma obowiązek wykonania prac zgodnie z SST, a pkt. 5.3 ST określa co należy zrobić w przypadku natrafienia na wody gruntowe w wykopie: "5.3. Instalacja odwadniająca. W miejscach gdzie będzie występował wysoki poziom wód gruntowych zastosować instalację igłofiltrową w celu obniżenia zwierciadła wody na czas budowy sieci kanalizacyjnej. Odwodnienie wykonywać zestawem igłofiltrów. Rozstaw i ilość igieł dostosować do warunków wodnych panujących na danym odcinku wykonywanych robót. Górną krawędź filtra zapuszczać na głębokość 1,0 m poniżej dna wykopu. Wodę z instalacji odwodnieniowej odprowadzać do rowów melioracyjnych. Zaleca się prowadzić roboty w okresie niższych stanów wód (okres wiosenno-letni).

W przypadku występowania małych ścieżek wody zastosować odwodnienie wykopów za pomocą drenażu powierzchniowego. Drenaż wykonać z rur PVC 110 mm. Drenaż układać na podsypce wyrównawczej. W tym celu grubość podsypki w miejscu układania drenażu należy zwiększyć

do 20 cm. Na końcu odcinka wykonać studzienkę zbiorczą perforowaną w obsypce żwirowej $d=0,6$ m. Wodę ze studzienki odpompowywać do istniejących rowów.”

Cena wykonania robót punkt 9.3 ST powinna uwzględniać m.in. odwodnienie wykopów.

Pytanie 2

Projekt przewiduje wymianę gruntu. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania urobku z wykopów, a jeśli tak, gdzie będzie zlokalizowane to miejsce?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wyjaśnia, że wywóz materiału z urobku po wykonanych wykopach jest kosztem Wykonawcy. Wykonanie wymienionych czynności Wykonawca winien skalkulować w ofercie. Materiał kamienny z nawierzchni drogi należy zdemontować i dostarczyć na miejsce składowania w Karlinie. Pozostały urobek z wykopów będzie składowany w miejscu wskazanym Wykonawcy przez Zamawiającego, w obrębie miejscowości Domacyno (nie więcej niż połowę urobku) oraz w odległości 15 km od miejsca budowy. Wykonawca powinien ująć w cenie oferty prace konieczne do rozplantowania terenu po zakończeniu wywożenia urobku we wskazanych lokalizacjach.

Pytanie 3

Czy wielkość ław przy krawężnikach powinna być zgodna z projektem budowlanym, czy z przedmiarem, gdyż w obu dokumentach ujęto inne wielkości?

Odpowiedź na pytanie 3

Zgodnie z zapisami pkt. 20.3 SIWZ załączone przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako element pomocniczy. W przypadku jakichkolwiek braków lub niedoszacowanych ilości w przedmiarze poszczególnych robót, materiałów lub pracy sprzętu, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac znajdujących się w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien skalkulować w swojej ofercie ilości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udostępnia Wykonawcom dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisujące przedmiot zamówienia.

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Cena podana w ofercie będzie wiążąca, stała i niezmienna przez cały okres realizacji budowy.

Pytanie 4

Czy w zakresie wykonawcy będzie usunięcie karpiny po wyciętych drzewach zlokalizowanych w pasie drogi, kolidujących z robotami budowlanymi?

Odpowiedź na pytanie 4

Wszelkie pozostałości po wyciętych drzewach pozostające w obrębie pasa objętego zamówieniem, kolidujące z robotami budowlanymi należy usunąć, a koszty usunięcia należy ująć w cenie złożonej oferty.

Pozostałe pytania:

Pytanie 5

Dotyczy Projektu Umowy – § 4 ust. 1 pkt 8

Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższych jednostek redakcyjnych jako całkowicie nie do pogodzenia z zasadą rozkładu obowiązków pomiędzy stronami jak również podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych - Zamawiający winien bowiem posiadać i przekazać wykonawcy wszelką dokumentację projektową jak również ewentualne pozwolenia na wykonanie określonych robót w pasie drogowym jak również ponosić ewentualnych związanych z tym koszty i obowiązków tego nie może przerzucać na wykonawcę. Zgodnie z istotą umowy o roboty budowlane – po stronie wykonawcy leży obowiązek wykonania prac budowlanych zaś po stronie inwestora – Zamawiającego przedstawienie odpowiedniej dokumentacji projektowej umożliwiającej prowadzenie prac budowlanych wraz z niezbędnymi na potrzeby prowadzenia przedmiotowych prac budowlanych pozwoleniami i zezwoleniami – brak jest zatem podstaw do obciążania Wykonawcy obowiązkami objętymi przedmiotowymi jednostkami redakcyjnymi.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowej jednostki.

§ 4 ust. 1 pkt 8 Projektu Umowy dotyczy ewentualnych opłat naliczanych przez innych zarządców dróg, które są objęte robotami budowlanymi w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 6

Dotyczy Projektu Umowy – § 4 ust. 1 pkt 11

Prosimy Zamawiającego o zmianę powyższej jednostki redakcyjnej i przyjęcie jako daty konieczności złożenia dokumentacji powykonawczej daty odbioru. Obecne uregulowanie ma charakter sprzeczny z terminami określonymi w umowie. Sporządzenie takiej dokumentacji jest możliwe dopiero po zakończeniu robót. Istniejące terminy realizacji prac w zestawieniu z powyższą jednostką są zatem sprzeczne i nakazują wykonawcy zakończenie prac budowlanych faktycznie przed terminami „wykonania prac”.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowej jednostki.

§ 4 ust. 1 pkt 11 Projektu Umowy pod pojęciem „dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót” należy rozumieć dzień złożenia u Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu wszelkich czynności związanych z wytworzeniem przedmiotu zamówienia, co jest jednocześnie dniem gotowości do czynności odbiorowych.

Pytanie 7

Dotyczy Projektu Umowy – § 4 ust. 1 pkt 12

Prosimy Zamawiającego o zmianę przedmiotowej jednostki i określenie wymogu złożenia Zamawiającego wyłącznie potwierdzenia złożenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do właściwego Starostwa Powiatowego. Wykonawca bowiem nie jest w stanie określić terminu uzyskania stanowiska Starostwa Powiatowego w przedmiocie zgodności dokumentacji powykonawczej z ZUDP. Złożenie natomiast odpowiedniej dokumentacji geodezyjno powykonawczej jest możliwe dopiero po zakończeniu robót.

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowej jednostki.

Zatwierdzona przez Starostwo powykonawcza dokumentacja geodezyjna jest jednym z dokumentów, które Wykonawca powinien posiadać w dniu zawiadomieniu o gotowości do czynności odbiorowych. Wykonawca tak musi zaplanować wykonywanie przedmiotu umowy, aby posiadać wszelkie wymagane dokumenty na dzień zawiadomienia o zakończeniu wykonywania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8

Dotyczy Projektu Umowy – § 4 ust. 1 pkt 22

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie znaczenia przedmiotowej jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, że termin na usunięcie wad będzie odpowiedni technicznie.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający potwierdza, że w przypadku stwierdzenia wad i usterek, wyznaczony termin na ich usunięcie będzie adekwatny do technicznych uwarunkowań należytego wykonania prac przez Wykonawcę.

Pytanie 9

Wg SIWZ należy wykonać studnie betonowe DN 1200 w ilości 5 szt., wg profili są to dwie studnie. Proszę podać jakie nr studni mają być wykonane o śr. 1200mm.

Odpowiedź na pytanie 9

Zgodnie z projektem budowlanym – opis techniczny, branża sanitarna, pkt. 4 – do wykonania w ramach zamówienia jest 5 szt. studni DN1200 i 28 szt. studni DN1000.

Pytanie 10

Wg SIWZ należy wykonać studnie betonowe DN 1000 w ilości 28 szt., wg profili to 31 studni. Proszę podać jakie nr studni mają być wykonane o śr. 1000mm.

Odpowiedź na pytanie 10

Zgodnie z projektem budowlanym – opis techniczny, branża sanitarna, pkt. 4 – do wykonania w ramach zamówienia jest 5 szt. studni DN1200 i 28 szt. studni DN1000. Zamawiający informuje, że studnie o numerach od D1 do D5 mają mieć średnicę DN1200, a pozostałe – DN1000.

Pytanie 11

Jaką kostkę należy zastosować do umocnienia wylotu: kostkę kamienną nieregularną czy brukowiec?

Odpowiedź na pytanie 11

Zgodnie z projektem budowlanym – opis techniczny, branża sanitarna, pkt. 6 – skarpę wylotu od czoła oraz na długości 4 m wzdłuż rzeki umocnić kamieniem polnym 12 – 17 cm na podsypce piaskowo – cementowej 1:4 gr. 5 cm oraz na podbudowie z betonu C 8/10 gr. 10 cm.

Kostkę brukową granitową należy zastosować po obrysie umocnienia na skarpach na jego krawędziach.

Pytanie 12

Czy w wycenie należy uwzględnić wymianę płyt ażurowych skarpy i dna wylotu? Jeżeli tak, to proszę podać ilości.

Odpowiedź na pytanie 12

Zgodnie z projektem budowlanym – opis techniczny, branża sanitarna, pkt. 6 – istniejące umocnienie dna i skarp należy odbudować na długości 4 m. Wykonawca musi oszacować ilości we własnym zakresie na podstawie dokumentacji projektowej oraz wizji w terenie.

Pytanie 13

Czy w wycenie należy uwzględnić inspekcję TV kanałów deszczowych?

Odpowiedź na pytanie 13

Zgodnie z dokumentacją projektową w ramach badania kanalizacji deszczowej przewidziano próbę ciśnieniową – zgodnie z opisem branży sanitarnej, pkt. 8. Zamawiający dopuszcza inspekcję TV kanałów deszczowych jako alternatywę badania tego elementu zamiast próby szczelności.

Pytanie 14

Proszę wskazać w której pozycji harmonogramu należy uwzględnić wykonanie przykanalików, wpustów ulicznych i studni?

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający informuje, że w harmonogramie zamieszczonym wraz z ogłoszeniu o zamówieniu – załącznik 19 wkraść się błąd. Zamieszczono poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonanie przykanalików, wpustów ulicznych oraz wylotu do rowu należy wycenić w wierszu 2.4 *Wykonanie przykanalików i wpustów ulicznych*, natomiast wykonanie studni należy ująć w wierszu 2.3 *Wykonanie odwodnienia: sieci kanalizacji deszczowej z wyłączeniem przykanalików i wpustów ulicznych*.

Pytanie 15

Zgodnie z zapisem SIWZ Wykonawca po podpisaniu umowy ma dostarczyć kosztorysy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Prosimy o potwierdzenie, skoro przedmiar robót drogowych nie pokrywa się z harmonogramem, Wykonawca opracuje własny kosztorys zgodnie z ilościami wg projektu.

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający informuje, że załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi dla Wykonawcy. Przedmiot zamówienia określony jest przez SIWZ, dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pozostałe załączniki do SIWZ.

Harmonogram rzeczowo-finansowy został opracowany w korelacji z przedmiarem robót. Wykonawca może opracować własny kosztorys, który musi być w korelacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym – Załącznikiem 19 do SIWZ.

Pytanie 16

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy zakres rzeczowy w harmonogramie rzeczowym *punkt 4 Zieleń*. Zgodnie z zapisem SIWZ należy „*wykonać tereny zielone, w tym nasadzenia krzewów miododajnych*”, w przedmiarze natomiast ujęto plantowanie skarp i poboczy z humusowaniem i obsianiem w ilości 3.840,0 m².

Odpowiedź na pytanie 16

Zamawiający informuje, że załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi dla Wykonawcy. Przedmiot zamówienia określony jest przez SIWZ, dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pozostałe załączniki do SIWZ.

Jako roboty wykończeniowe należy przewidzieć i ująć w cenie oferty nasadzenia krzewów miododajnych w poboczach.

Pytanie 17

Wg harmonogramu rzeczowo-finansowego punkt *1.5. nawierzchnie drogowe* – czy w pozycji należy wycenić nawierzchnię jezdni + podbudowę + warstwę odsączającą + frezowanie + wyrównanie? Czy sama nawierzchnię z betonu asfaltowego?

Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający informuje, że w harmonogramie zamieszczonym wraz z ogłoszeni o zamówieniu – załącznik 19 wkradł się błąd. Zamieszczono poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy. W wierszu *1.4 Podbudowy* należy wycenić podbudowę + warstwę odsączającą + frezowanie + wyrównanie, w pozycji *Nawierzchnie drogowe* należy wycenić nawierzchnię z betonu asfaltowego.

Pytanie 18

Wg harmonogramu rzeczowo-finansowego punkt *1.6. zjazdy* – czy w pozycji należy wycenić nawierzchnię zjazdów oraz zabruków + podbudowę + warstwę odsączającą? Czy samą nawierzchnię z kostki betonowej.

Odpowiedź na pytanie 18

Zamawiający informuje, że w harmonogramie zamieszczonym wraz z ogłoszeniu o zamówieniu – załącznik 19 wkradł się błąd. Zamieszczono poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiający informuje, że w wierszu *1.7 Zjazdy* harmonogramu rzeczowo-finansowego należy wycenić nawierzchnię zjazdów oraz zabruków + podbudowę + warstwę odsączającą.

Pytanie 19

W której poz. harmonogramu rzeczowo-finansowego należy wycenić koryto oraz podbudowy z KŁSM oraz warstwy odsączające?

Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający informuje, że koryto oraz podbudowy i warstwy odsączające należy wycenić w pozycji 1.4 Podbudowy.

Pytanie 20

Prosimy o określenie koloru kostki betonowej na zjazdu oraz zabruki na skrzyżowaniu odc. B-C.

Odpowiedź na pytanie 20

Kostka betonowa na zjazdach w kolorze czerwonym. Zabruk na skrzyżowaniu z brukowca z rozbiórki, zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego. Zamawiający informuje, że załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi dla Wykonawcy. Przedmiot zamówienia określony jest przez SIWZ, dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pozostałe załączniki do SIWZ. W przypadku jakichkolwiek braków, niedoszacowanych ilości lub nieprawidłowo użytych katalogów nakładów rzeczowych w przedmiarze poszczególnych robót, materiałów lub pracy sprzętu, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac znajdujących się w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien skalkulować w swojej ofercie ilości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia bazując na dokumentacji projektowej.

Pytanie 21

Na jaką odległość należy wywieźć materiał z rozbiórki nawierzchni brukowcowej wraz z podbudową?

Odpowiedź na pytanie 21

Nawierzchnię z brukowca należy przewieźć na miejsce składowania w Karlinie. Natomiast materiał z rozbiórki podbudowy należy wywieźć na miejsce składowania w miejscowości Domacyno (nie więcej niż połowę urobku) oraz w odległości 15 km od miejsca budowy.

Pytanie 22

Zgodnie z zapisem SIWZ zakres robót obejmuje: elementy zabezpieczenia ruchu drogowego: poręcze ochronne – 40m, progi zwalniające – 3szt., elementy odblaskowe na jezdni – 36m. Zgodnie z projektem poręcze ochronne wynoszą 6m, elementy odblaskowe 3x12=36 szt. Prosimy o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć ilości zgodne z projektem.

Odpowiedź na pytanie 22

Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć ilości zgodne z projektem. Zamawiający informuje ponadto, że dokumentacja projektowa stanowi komplet wraz z dokumentem zatwierdzającym, zatem Wykonawca w zakresie elementów zabezpieczenia

ruchu powinien uwzględnić w ofercie również te elementy, które zostały opisane w dokumencie zatwierdzającym. Dokument ten został dołączony na stronie Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 23

W treści SIWZ (pkt. 4.3.1) zamieszczono informację o materiałach jakie mają być użyte do budowy oświetlenia drogowego. Zgodnie z zapisem słupy oświetleniowe mają być wykonane z aluminium. W załączniku nr 17 (opis lampy LED – aktualizacja) w pkt. 1 określono, że w ramach realizacji zadania zamontować słupy stalowe ocynkowane 8m z wysięgnikiem 1m. Który rodzaj słupów jest właściwy? Prosimy o określenie ich dokładnych parametrów.

Odpowiedź na pytanie 23

W treści SIWZ (pkt. 4.3.1) informacja o słupach aluminiowych została zawarta omyłkowo. Zgodnie z zapisem SIWZ – pkt. 4.3.1 (str. 5), Specyfikacją Techniczną D.07.07.01. Oświetlenie Drogowe (Załącznik 16 do SIWZ) oraz Załącznikiem 17 do SIWZ, słupy latarni powinny być stalowe ocynkowane.

Pytanie 24

Czy moc oprawy powinna wynosić 40W (zgodnie z SIWZ) czy może być większa (tak jak w załączniku nr 17) – max. 50 W.

Odpowiedź na pytanie 24

Moc oprawy powinna spełniać wymagania stawiane w załączniku 17 do SIWZ, w tym moc oprawy nie może być nie mniejsza niż 40 W i nie większa niż 50 W. Zamawiający nie określa minimalnej mocy oprawy.

Pytanie 25

Jak Zamawiający interpretuje pomoc Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

Odpowiedź na pytanie 25

Przedmiot zamówienia określony jest przez SIWZ, dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pozostałe załączniki do SIWZ. W przypadku jakichkolwiek braków, niedoszacowanych ilości lub nieprawidłowo użytych katalogów nakładów rzeczowych w przedmiarze poszczególnych robót, materiałów lub pracy sprzętu, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac znajdujących się w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien skalkulować w swojej ofercie ilości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia bazując na dokumentacji projektowej.

Pytanie 26

W jakim zakresie Przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy?

Odpowiedź na pytanie 26

Odpowiedź jak do pytania nr 25.

Pytanie 27

W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

Odpowiedź na pytanie 27

Odpowiedź jak do pytania nr 25.

Pytanie 28

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?

Odpowiedź na pytanie 28

Odpowiedź jak do pytania nr 25.

Pytanie 29

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odpowiedź na pytanie 29

Odpowiedź jak do pytania nr 25.

Pytanie 30


Czy stosownie do art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź na pytanie 30

Zamawiający dopuszcza zastosowanie aktualnych norm i wytycznych technicznych, w przypadku gdy opisane w załącznikach do SIWZ utraciły ważność, z zastrzeżeniem konieczności akceptacji ich przez projektanta oraz inspektora nadzoru.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszczono zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Starostwo Powiatowe.

Termin składania i otwarcia ofert nastąpi w dniu 17.05.2016 r.

Burmistrz

Waldemir Wiśko

.....
(podpis)

