

Karlino, dn. 2 grudnia 2013 r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

WYKONAWCY-WSZYSCY

Dotyczy: postępowania przetargowego GP.271.2.2013.AW pn. Dostawa, montaż oraz serwis i konserwacja w okresie objętym gwarancją platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Karwinie, gm. Karlino – II przetarg

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.907 ze zm. – dalej jako „PZP”) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wyniku pytań złożonych w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

Pytanie 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na :

- a. Platformę o wymiarach 1050x770mm lub 830 x700 mm
- b. Wykonanie zasilania elektrycznego kablem NYM-J 3x2,5 mm²

Odpowiedź

- a. NIE
- b. TAK

Pytanie 2

Zamawiający w przedmiarze robót i wymaganiach określa, że tor jezdny platformy ma służyć jednocześnie jako balustrada, trzeba jednak pamiętać, że balustrada montowana jest na wysokości około 1,10 m, natomiast tor platformy na wysokości 1 metra. W związku z powyższym, czy zamawiający w dalszym ciągu podtrzymuje zapis?

Odpowiedź


TAK

Pytanie 3

W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w SIWZ z dostawy i montażu platformy przyschodowej na dostawę i montaż platformy pionowej?

Odpowiedź

NIE

z up. Burmistrza

Piotr Woś
Zastępca Burmistrza