Rozdzielnica RKB

L1,L2,L3 SIEĆ 400/230V, 50Hz





YAKYżo 5x16
zasilane z RP/1
P_I = 9,4 kW
P_Z = 5,7 kW

UWAGI:

1. Dobrano aparaty modułowe instalowane na szynie TH35.
2. Stosować aparaturę o Iz≥6kA.
3. Rozdzielnicę R.. dostarczyć kompletną, zmontowaną, po przeprowadzeniu badań, prób funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.
4. Połączenia zewnętrzne wykonać poprzez listwy zaciskowe, stosować zaciski o rząd większe niż podane przekroje przewodów.
5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
6. Forma zabudowy aparatów min 2b.
7. Wykonać opisy zabezpieczeń oraz w rozdzielnicy zamieścić niniejszy schemat.

OCHRONA PRZED PORAŻNIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
1.SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
2.UKŁAD PRACY INSTALACJI TNS.
3.WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO – PRĄDOWE.
4.POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE.

Rozdzielnica RKB

obudowa metalowa:700x500x16, IP66



CODEX

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl

Inwestor: Gmina Karlino, pl. Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino	Stadium dokumentacji: Projekt budowlany
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dz. nr ewid. 8/34 i 41 obręb 03 Karlino	Branża: instalacje elektryczne
Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy RKB	Nr rys.: E-07

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Adam Samson	instalacje elektryczne	WKP/0197/PWOE/13		Skala: -.-
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Matuszewski	instalacje elektryczne	WKP/0175/PWOE/12		Data: wrzesień 2018