

## PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

Dotyczy: postępowania GP.271.1.2013.AB „Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie”

W dniu: 06.03.2013r. w godzinach od 10:00 do 11:15 w miejscowości Daszewo odbyła się wizja lokalna planowanego przedsięwzięcia w celu ustalenia przez Wykonawcę stopnia pracochłonności zadania oraz zorientowania się w występujących uwarunkowaniach.

Na spotkanie zgłosili się przedstawiciele czterech Wykonawców, których z ramienia Zamawiającego, po terenie przyszłej inwestycji oprowadzali: Paweł Filipowicz, Rafał Fitek oraz Arkadiusz Bakalarski.

W trakcie wizji lokalnej zadano następujące pytania:

### **Pytanie 1**

Czy ilość studzienek podanych w przedmiarze robót jest zgodna z projektem ?

### **Odpowiedź 1**

Przedmiar jest materiałem pomocniczym, wykonawca winien skalkulować ofertę zgodnie z załączoną do postępowania dokumentacją techniczną. Ilość studzienek przewidzianych do regulacji została wskazana w projekcie technicznym.

### **Pytanie 2**

Czy umowa będzie ryczałtowa?

### **Odpowiedź 2**

Tak. W § 5 ust.1 Umowy, stanowiącej załącznik nr7 do SIWZ, zawarta jest informacja. Cyt.: „Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe /.../”

### **Pytanie 3**

Zgodnie z projektem technicznym lampy drogowe przy świetlicy wiejskiej w Daszewie zlokalizowane są na już istniejącym parkingu. Czy należy je umieścić zgodnie z projektem?

### **Odpowiedź 3**

Lampy mają zostać przesunięte w pas drogowy i ustawione wzdłuż trasy kabla umieszczonego w drodze. Wykonawca w postępowaniu przetargowym winien skalkulować ustawienie lamp na granicy działki świetlicy oraz montaż słupów i lamp.

### **Pytanie 4**

Co należy zrobić z drzewami zlokalizowanymi blisko drogi?

### **Odpowiedź 4**

Wykonawca w ofercie winien skalkulować usunięcie 19 drzew wraz z korzeniami. Gałęzie mają zostać zagospodarowane przez Wykonawcę, natomiast drzewo ma zostać przekazane Gminie Karlino. Średnice pni: do 20 cm – 5 sztuk, 20-40 cm – 5 szt., 40-60 cm – 2 szt., 60-80 cm – 5 szt., 80-100 cm – 2 szt.

**Pytanie 5**

Co należy zrobić z zakrzaczeniami zlokalizowanymi przy drodze?

**Odpowiedź 5**

Wykonawca w ramach postępowania przetargowego w ofercie winien skalkulować usunięcie i utylizację zakrzaczeń przy drodze. Ilość zakrzaczeń około 10 m<sup>3</sup>.

**Pytanie 6**

Czy zjazdy na posesje będą robione do granicy nieruchomości?

**Odpowiedź 6**

Tak, zjazdy winny być wykonane do granicy nieruchomości.

**Pytanie 7**

Czy wymagana jest wymiana gruntu pod kanalizację deszczową?

**Odpowiedź 7**

Tak. Wykonawca w ofercie winien skalkulować wymianę gruntu przy robotach w zakresie kanalizacji deszczowej.

**Pytanie 8**

Jaki jest zakres oznakowania?

**Odpowiedź 8**

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu w całości opracowania oraz zgodnie z wykazem oznakowania wskazanym w załączniku Nr 15. Dodatkowo w ofercie należy skalkulować również lustra oraz barierki zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9**

Czy przepust przechodzący pod drogą ma być remontowany?

**Odpowiedź 9**

Tak. Wykonawca w ofercie winien dostosować rzędne poziomu przepustu pod drogą równocześnie dbając o zachowanie możliwości odprowadzenia wody deszczowej z rowu, który zlokalizowany jest po stronie prawej od separatora.

Na tym protokół zakończono i podpisano

1. *[Podpis]*
2. *[Podpis]*