

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego  
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
i informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.17.2018.AMG - „Zagospodarowanie terenu przystani- kajakowej w Karlinie ul. Nadbrzeżna”.

Gmina Karlino, jako zamawiający działając zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

**Pytanie 1:**

Proszę o dokładne określenie parametrów opraw tzn. z przedmiaru wynika, że jest to opraw parkowa natomiast z opisu że jest to oprawa drogowa dla której określono parametry w przetargu. Wobec powyższego proszę o określenie parametrów oprawy parkowej: moc, strumień świetlny oraz barwa światła

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający zmienia treść części III SIWZ - OPZ –w punkcie 4 na stronie 6 lit. c Roboty branży elektrycznej otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej dostarczonych kontenerów z instalacją zewnętrzną. Wykonać nowe słupy oświetleniowe (rozmiar i wygląd analogiczny do istniejących) nr 1 i 2 oraz linie kablową YKYżo 5x16 mm<sup>2</sup> od słupa nr 1 do słupa nr 8- projektowane. Zmiana lokalizacji istniejących słupów od 3 do nr 8, do słupa nr 8 zasilić istniejącą linią kablową /od szafki elektrycznej/. Zmiana lokalizacji istniejących słupów od nr 9o do nr 12o - oraz linia kablowa YKYżo 5x16 mm<sup>2</sup>. Od istniejącej szafki kablowej przy kontenerach do planowanej szafki z gniazdami wtykowymi ułożyć linię kablową YKYżo 5x16 mm<sup>2</sup>. Istniejące oprawy oświetleniowe zdemontować, zamontować oprawy parkowe ze źródłem światła LED, o mocy w zakresie 28-30 W, strumień świetlny nie mniejszy niż 3300 lm, IP 66, barwa światła biała neutralna. Klosz płaski lub wypukły, z hartowanej szyby lub poliwęglanu. Odbłyśnik o średnicy 650 mm ± 10%. Kolor czarny. Słupy oświetleniowe parkowe nr 1 i 2 - ocynkowane metodą ogniową o gr. ścianki 4 mm, stożkowe przekroju kołowym wysokość 5 m z trwałym oznaczeniem typu i roku produkcji, zamontowane na fundamentach prefabrykowanych. Nawiązujące do istniejących”.

**Pytanie 2**

Czy przedmiar odwodnienia ul. Nadbrzeżnej jest kpl.. Moim zdaniem brakuje strony, proszę o ewentualne uzupełnienie.

**Wyjaśnienie zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej uaktualniony „Przedmiar –odwodnienie terenu”.

**Burmistrz**  
  
**Waldemar Miśko**

