

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**Treść zapytania od wykonawcy i wyjaśnienia zamawiającego  
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
i informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.3.2018.JS - „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń internatu przy ulicy Parkowej w Karlinie”.

Gmina Karlino, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania od wykonawcy i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

**Pytanie 2:**

„zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w jakim kolorze mają być wykonane meble:

- panele ściennie [mały i duży] poz. 3 formularza, symbol P.

W opisie wskazano zarówno kolor RAL 7040 [popiel] jak i kolory odpowiednie dla pięter.”.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający zmienia treść załącznika do SIWZ „Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, w którym postanowienia na stronie 2 dotyczące panelu ściennego otrzymują brzmienie:

**„Panel ścienny (P)**

Płyta meblowa laminowana (płyta wiórowa pokryta warstwą dekoracyjną zaimpregnowaną żywicą melaminową. Grubość zastosowanej płyty min.18mm.

Obrzeża meblowe z PCV kolorystycznie dobrane do koloru płyty, grubości min. 1mm dla płyty 18 mm. Panel mocowany do ściany trwale za pomocą metalowych uchwytów ukrytych za płytą. Wymiary panelu z dłuższej strony boku tapczanu wg rys. W-2. Kolorystyka:

Parter – żółty RAL 1021,

Piętro I – grafit RAL 7024,

Piętro II – turkus RAL 5021.

Panel z krótszego boku tapczanu winien zabezpieczyć ścianę i jest wymagany w sytuacji gdy tapczan będzie ustawiony w narożniku zgodnie z rysunkami aranżacji pomieszczeń NR 1-12.”.

**Burmistrz**  
  
**Waldemar Miśko**

