

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Treść zapytania od wykonawcy i wyjaśnienia zamawiającego
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.9.2020.PF - „Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie, gm. Karlino.”.

Gmina Karlino, jako zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania od wykonawcy i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie zapisu w punkcie "SZAFKA OŚWIETLENIOWA" jest zdanie "Należy zastosować układ sterowniczy dający możliwość w godzinach nocnych redukcję strumienia świetlnego oprawy o 45-55%." Czy układ zastosować w szafce oświetleniowej? Jak tak to nie ma takiego układu w schemacie szafki. Czy może dobrać oprawy oświetleniowe by posiadały możliwość redukcji mocy? Należy podać ewentualnie jeszcze ile stopni redukcji mocy i w jakich godzinach ma być konkretna redukcja mocy strumienia świetlnego? W zdaniu podano "dający możliwość w godzinach nocnych". Czy w dzień nie musi być redukcji mocy?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że oprawy winny posiadać redukcję mocy – minimum 3 stopnie redukcji. Godziny redukcji mocy opraw zostaną podane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Burmistrz

Waldemar Miśko