

- 1 zawory odcinające przed i za wodomierzem DN 15 mm


2 wodomierz wg. dostawcy urządzenia

3 zawór antyskażeniowy DN 15 mm (za wodomierzem)

4 łączniki wodomierza
- woda zimna

woda ciepła

cyrkulacja



<div><div>jednostka projektowa</div><div>Konsorcjum Projektantów Branżowych</div><div>ul. Franciszkańska 18/11</div><div>75-254 Koszalin</div><div>tel: +48 606-105-301</div><div>tel: +48 602-238-297</div></div>		temat projektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, działka nr 20/5 obr. Mierzyn m. Mierzyn		tytuł rysunku: Schemat podłączenia wodomierzy	
adres inwestycji: m. Mierzyn dz. nr 20/5 obr. Mierzyn		branża: SANITARNA		faza: P.W.	projektował: mgr inż. Adam Wróbel upr. Nr ZAP/0210/P008/10
Inwestor: Gmina Karlino		data: 09.2016r.		nr rysunku: ISW-12	podpis:
adres inwestora: Plac Jana Pawła II 6; 78-230 Karlino		skala: -		sprawdził:	podpis: