



- 08 - nr podłogi grzewczej
7,91m² - powierzchnia podłogi grzewczej
T150 - rozstaw przewodów ogrzewania podłogowego
- Przewód ogrzewania podłogowego SLQ PE-RT 16x2,0 TECE
- Przewód rozpraszający rura wielowarstwowa PEX-AL-PE TECEflex
- 104 - Nr. pomieszczenia
+24°C - obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu
299W - obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło
- Grzejnik łazienkowy elektryczny
- 1 - Pion instalacji c.o.
1 - Numer rozdzielacza

Jednostka projektowa: Konsorcjum Projektantów Branżowych		temat projektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, działka nr 20/5 obr. Mierzyn m. Mierzyn		tytuł rysunku: Rzut piętra – instalacja c.o.	
adres inwestycji: m. Mierzyn dz. nr 20/5 obr. Mierzyn		branża: SANITARNA		faza: P.W.	projektował: mgr inż. Adam W6bel upr. Nr ZAP/0210/P005/10
inwestor: Gmina Karłino		data: 09.2016r.		skala: 1:100	nr rysunku: ISW-4
adres inwestora: Plac Jana Pawła II 6; 78-230 Karłino		sprawdził: podpisł:		podpisł:	