

Karlino, dn. 26 czerwca 2013 r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

WYKONAWCY - WSZYSCY

Dotyczy: postępowania przetargowego GP.271.2.2013.KS pn. **Budowa instalacji węzła cieplnego w oparciu o pompy ciepła wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w obiekcie Warsztatów Terapii Zajęciowej „ISKIERKA” w Karlinie.**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) **DOKONUJE MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ:**

1. w pkt. 4.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia litera aa) otrzymuje brzmienie:

„ aa) Wymagany współczynnik SPF (pompa ciepła wraz z urządzeniami pomocniczymi) powinien wynosić min. 3,0.

2. w pkt. 4.3. SIWZ po literze aa) dodaje się zdanie:

„Wskaźniki, o których mowa w lit. a) i aa) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać co najmniej w całym okresie, na który udzielona zostanie gwarancja jakości.”

3. Zmienia się § 4 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że po punkcie 1) dodaje się punkty 1a) i 1b) w brzmieniu:

„1a) przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót świadectwa potwierdzającego osiągnięcie współczynnika efektywności COP na poziomie nie niższym niż 3,5,

1b) przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót rocznej symulacji wysokości wskaźnika SPF (pompa ciepła wraz z urządzeniami pomocniczymi) na poziomie nie niższym niż 3.0, wraz z informacją o programie komputerowym użytym do obliczeń oraz z pełnym raportem z obliczeń. Dane niezbędne do przeprowadzenia obliczeń stanowią załącznik nr 3 do Umowy, ”

4. Zmienia się § 11 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

„2a. Strony ustalają, iż za wadę będzie uznawane osiągnięcie wskaźnika SPF poniżej wartości 3.0. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż wskaźnik SPF wynosi mniej niż wartość 3.0, Wykonawca, w terminie przewidzianym w ust. 2 dla usuwania wad i usterek w ramach gwarancji jakości, zobowiązany będzie to przywrócenia wskaźnika SPF do wartości nie mniejszej niż wartość 3.0.”.

5. Załącznik nr 15 do SIWZ staje się załącznikiem nr 3 do Umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

W związku z modyfikacją treści SIWZ, na zasadzie art. 38 ust. 6 PZP, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 czerwca 2013 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2013 r. o godz. 10.30 w pokoju nr 2.

Burmistrz

Waldemar Miśko