

Karlino, dnia 20.07.2016 r.

Zamawiający:
Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: **GP.271.21.2016.PF**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

W projekcie są oprawy sodowe 70, natomiast w specyfikacji oprawy LED. Proszę o podanie paramentów oprawy LED.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że montowane przez Wykonawcę oprawy mają być typu LED i koszt takich opraw Wykonawca powinien skalkulować w ofercie.

Parametry oprawy LED:

- Oprawa wykonana w technologii LED o mocy **55 W** (tolerancja 5W)
- strumień świetlny – **5200 lm** (tolerancja 5%)
- temperatura barwowa **4000K ≤ x ≤ 4500K** ,
- temp. pracy **-30 do +55 C**
- Klasa odporności oprawy na zanieczyszczenia i wilgoć min **IP 65**
- Klasa odporności przeciwporażeniowej – **min. I**,
- Odporna na przepięcia,

Pytanie 2

W projekcie jest szafka oświetleniowa bez sterowania północnego, czy ma być w szafce sterowanie C/P

Odp.

Wykonawca winien w swojej ofercie skalkulować wykonanie dwóch obwodów sterowania oświetleniem, oprócz obwodu całonocnego CN należy zamontować również obwód północny PN.

Pytanie 3

W specyfikacji są dwie oprawy do zamontowania na budynku, natomiast w przedmiarze jest jedna.

Odp.

Wykonawca w swojej ofercie winien skalkulować dwie oprawy do zamontowania na budynku kaplicy zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4

W specyfikacji jest że nie montujemy słupa nr La1 z którego zasilane są słupy od La2 do La5

Odp.

W związku z koniecznością montażu słupa La1, Wykonawca zamiast wskazanych do montażu w SIWZ słupów La2 i La4 zamontować zamiennie będzie musiał słupy La1 i La3. Wskazana zamiana nie wpływa na zwiększenie ilości słupów wskazanych w SIWZ.

Pytanie 5

Czy słupy mają być z herbem Karlina.

Odp.

Jak wskazano w projekcie technicznym słupy mają posiadać herb miasta. W związku z powyższym należy uwzględnić to w ofercie Wykonawcy.

Burmistrz
Waldemar Miśko