

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 215834-2013 z dnia 2013-06-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Karlino

Przedmiotem zamówienia jest montaż pompy ciepła, rozbudowa węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla istniejącego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie. Szczegółowy zakres...

Termin składania ofert: 2013-06-19

Numer ogłoszenia: 246298 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 215834 - 2013 data 05.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3117273, fax. 94 3117410.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: aa) Wymagany współczynnik SPF (pompa ciepła wraz z urządzeniami pomocniczymi) powinien wynosić min. 3,0. Dane do obliczeń wymaganego współczynnika efektywności SPF (szacowany sezonowy współczynnik efektywności): - współczynnik SPF z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych należy wyliczyć w oparciu o roczną symulację układu pompy ciepła przy użyciu uznanego programu symulacyjnego, w ofercie należy podać pełną nazwę wykorzystanego programu komputerowego i nazwę producenta oraz dołączyć pełny raport z obliczeń. Dane do przeprowadzenia symulacji zawarte zostały w załączniku nr 15..

W ogłoszeniu powinno być: aa) Wymagany współczynnik SPF (pompa ciepła wraz z urządzeniami pomocniczymi) powinien wynosić min. 3,0..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 7..

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 7..

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: w pkt. 4.3. SIWZ po literze aa) dodaje się zdanie: Wskaźniki, o których mowa w lit. a) i aa) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać co najmniej w całym okresie, na który udzielona zostanie gwarancja jakości..