



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Województwo Zachodniopomorskie

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Gmina Karlino  
ul. Plac Jana Pawła II 6  
78-230 Karlino  
tel. (094) 3119548, 3119515, fax (094) 3119528  
NIP 672-20-35, REGON 141503003, KRS 0000330920475

GP.271.2.2012.DF

Karlino, 16.04.2012r.

## Do Wykonawców

### Dotyczy postępowania pn.: „BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO KOSTRZYŃSKO SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W KARLINIE WRAZ Z INSTALACJĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO”

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655) Urząd Miejski w Karlinie przesyła odpowiedzi na n/w pytania wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ na realizację w/w projektu.

#### Pytanie nr 1:

Analizując dokumentację przetargową dotyczącą w/w przetargu zwracam się z prośbą o wyjaśnienia następujących kwestii:

1. Czy Zamawiający posiada badania podłoża? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z opinią projektanta badania podłoża nie były wymagane.

#### Pytanie nr 2:

Proszę o dokładne wyjaśnienie, określenie zakresu uprawnień budowlanych oraz zakresu uprawnień kwalifikacyjnych. Dlaczego w/w zakresy uprawnień muszą być bez ograniczenia napięcia, napięcie które występuje przy w/w robotach jest do 1 kV.

#### Odpowiedź:

W związku z powyższym zamawiający zmienił treść pkt. 10.3. ppkt. 2 W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawcy powinni dysponować:

na stanowisko kierownika robót elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, a także 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót elektrycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane).

**Pytanie nr 3:**

Analizując dokumentację przetargową dotyczącą w/w przetargu zwracam się z prośbą o wyjaśnienia następujących kwestii:

1. W dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego brak jest planszy z docelowym oznakowaniem pionowym. W pozycjach 23 i 24 Przedmiaru robót widnieje, iż należy ustawić 2szt. znaków. Prosimy o informację, jakiego rodzaju znaki Zamawiający chce ustawić.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na nowo wykonanej drodze przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką należy ustawić znak A-7 Ustęp pierwszeństwa oraz na km 0+300 za zajazdem na jezdnię ziemną należy ustawić znak D-4a Droga bez przejazdu.

Burmistrz  
Waldemar Miśko