

Gmina Karlino

Karlino, dn. 17.11.2015r.

Gmina Karlino ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino
Ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino
Nr sprawy: GP.272.44.1.2015.KS 436 REGON 330920475

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NA Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów: Świetlica Gościnko, OSP Daszewo, OSP Domacyno, Szkoła Podstawowa w Karwinie, Hala Widowiskowo – Sportowa w Karlinie, Przedszkole miejskie w Karlinie, gm. Karlino" – znak sprawy GP.272.44.1.2015.KS

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GP.272.44.1.2015.KS z dnia 06.11.2015r. Gmina Karlina informuje, że z uwagi na nieuzyskanie pełnego dofinansowania na realizację powyższych zadań zmniejszył się zakres wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie otrzymuje brzmienie:

"Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów: Szkoła Podstawowa w Karwinie oraz Hala Widowiskowo – Sportowa w Karlinie, gm. Karlino".


Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektów: Szkoła Podstawowa w Karwinie system naziemny 128, 127/1 (moc instalacji ok. 12kW), Hala Widowiskowo – Sportowa w Karlinie 144/7, 144/8, 142/7: system na dachu (moc instalacji ok. 5kW). W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać koncepcję projektową oraz kompletne projekty budowlano-wykonawcze instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz uzyskać wymagane przepisami uzgodnienia, opinie, warunki przyłączeniowe. Zakres prac projektowych obejmować będzie:

- uzyskanie warunków przyłączeniowych mikroźródła do sieci elektroenergetycznej,
- wykonanie projektów technicznych wykonawczych układów pomiarowych „zielonej energii” i ich uzgodnienie z operatorem sieci elektroenergetycznej,
- wykonanie inwentaryzacji budynków pod kątem montażu modułów fotowoltaicznych na dachach budynków wraz z ekspertyzą techniczną zawierającą m.in. ocenę stanu technicznego budynku wraz z elementami konstrukcyjnymi i dachem,
- projekty konstrukcji i montażu ogniw fotowoltaicznych na istniejących obiektach,
- projekty branży elektrycznej uwzględniające połączenie systemu z siecią energetyczną i budynkiem, oraz ich uzgodnienie z operatorem sieci elektroenergetycznej,
- wykonanie kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- dokumentacja projektowa zawierać będzie: wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów wymagane przepisami.

Zalecenia do treści projektu:

- w rozdzielni głównej (lub obok niej w oddzielnej szafce) przewidzieć wszystkie elementy potrzebne do spięcia istniejącej sieci z mikroźródłem tj. zabezpieczenie przed pracą wyspową, zabezpieczenie przedlicznikowe na instalacji fotowoltaicznej, ochronniki przepięć, licznik "energii zielonej" produkowanej przez mikroźródło,
- uwzględnienie urządzenia do monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej (bezpłatny dostęp przez stronę internetową 24h).

Sporządził: Szpakowska Karina



- na etapie produkcji moduły PV winny być poddane w 100 % kontroli wydajności oraz pomiarów izolacji według normy IEC 61215/61730,

- parametry modułów oraz ich komponenty powinny spełniać wymagania norm:

EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji

EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 2: Wymagania dotyczące Badań

EN 61646 Cienkoinżynierskie naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu

EN 62108 Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej

EN 50521 Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych - Wymagania bezpieczeństwa i badania,

- powyższe wymagania powinny być potwierdzone stosownymi certyfikatami, które wraz z załącznikami winny być dostarczone do dokumentacji (wg. IEC 61215/ 61730),

- preferuje się tolerancję modułów dodatnią np. (+ 3 %/-0%),

- przyjąć moduły fotowoltaiczne z powłoką ochronną (nanotechnologia),

- panele winny przejść z wynikiem pozytywnym badania na grad, symulowane uderzeniem kuli lodowej (średnica 25mm uderzenia z prędkością 23 m/s z odległości 1m), grubość szyby min. 4 mm,

- na etapie produkcji moduły powinny podlegać 100 % kontroli pod względem ewentualnych wad ukrytych (kontrola podwyższa cenę wyrobu, jednakże ma duże znaczenie na parametry pracy instalacji),

- panele winny być wyprodukowane w kraju Unii Europejskiej, nie wcześniej niż przed rokiem 2016, ewentualnie IV kwartałem 2015r.,

- punkt 2.4.1. Konstrukcja pod ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej: Materiały konstrukcyjne: (podać sposób zabezpieczenia przed korozją),

- przewidzieć ochronę odgromową i ewentualną przebudowę istniejącej instalacji (dostosowanie do obecnych przepisów),

- w projektach ująć ilość energii elektrycznej jaką powinien gwarantować dostawca całej instalacji (min. 10 lat gwarancji na wykonanie, 25 lat gwarancji na wydajność modułów).

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji uwzględniając zasady zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, a w szczególności zasadę uczciwej konkurencji i nie będzie odwoływał się do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia itp., poza sytuacjami, o których mowa w art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, niemniej wymaga to uzasadnienia prawnego i faktycznego w formie pisemnej.

Dokumentacja projektowa zawierać będzie:

- koncepcja projektowa w wersji elektronicznej (1 egz. w formie zapisu elektronicznego na nośniku CD),
- inwentaryzacja budynków pod kątem montażu modułów fotowoltaicznych na dachach budynków wraz z ekspertyzą techniczną zawierającą m.in. ocenę stanu technicznego budynku wraz z dachem (5egz. w wersji papierowej, 1 egz. w formie zapisu elektronicznego na nośniku CD – pdf i w formie edytowalnej),

- projekt budowlano-wykonawczy (branża konstrukcyjna i elektryczna) wraz z pozytywnym uzgodnieniem operatora i informacją BIOZ; (5 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w formie zapisu elektronicznego na nośniku CD – pdf i w formie edytowalnej),
 - kosztorys inwestorski (1 egz. w formie zapisu elektronicznego na nośniku CD - rds, ath),
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – (5 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – pdf i w formie edytowalnej),
 - projekt techniczny wykonawczy układów pomiarowych „zielonej energii” wraz z pozytywnym uzgodnieniem operatora sieci energetycznej (5 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – pdf i w formie edytowalnej).
1. **Termin realizacji zamówienia:** 60 dni od dnia podpisania umowy.
 2. **Kryterium wyboru oferty:** cena.
 3. **Warunki płatności:** 30 dni od daty otrzymania faktury.
 4. **Termin i miejsce złożenia oferty:** Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie w pok. nr 4 lub przesłać na adres mailowy: k.szpakowska@karlino.pl, bądź fax: 94 311-74-10 w terminie do dnia 24.11.2015r. Wycenę należy podać w jednym formularzu w rozbięciu na każdy obiekt. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
 5. **Forma oferty** Oferta winna być opatrzona pieczętą firmową, podpisem Wykonawcy, powinna zawierać datę sporządzenia, nazwę postępowania oraz termin ważności (zalecane 30 dni) i być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 6. **Zawartość oferty**
Wykonawca w ofercie poda termin realizacji zamówienia oraz cenę, która musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Do oferty należy załączyć: formularz ofertowy, kserokopie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej: 2 prace polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych.
 7. Zamawiający w trakcie badania ofert może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień.
 8. Sposób komunikowania się telefonicznie, pisemnie lub mailowo, osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Karina Szpakowska, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, tel. 94-311-95-28, mail: k.szpakowska@karlino.pl.

Burmistrz
.....Waldemar Miśko
Podpis Kierownika Zamawiającego

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. wzór formularza ofertowego
2. wzór umowy