



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie
SZ.ZUZ.2.4210.469.2021.PB

Koszalin, dnia 22.11.2021 r.
RKW-2021-0363

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE

WPEŁNIŁO DNIA

22.11.2021 *scuzgair*

L.dz. 6758/PI/21

Załącznik

Skierowane *Moral*

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. 2021, poz. 735/ w związku z art. 397 ust.1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /t. j. Dz.U.2021 poz.624/, zawiadamiam o wszczęciu na wniosek **Yinlun Setrab Poland Sp. z o.o. Krzywopłaty 1B 78-230 Karlino**, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie zakładu Yinlun Setrab Poland Sp. z o.o., produkującego wymienniki ciepła dla zastosowań motoryzacyjnych, do urządzeń kanalizacyjnych Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, znajdujących się w granicach działki ew. nr 604/7, obręb 00007 Daszewo w ilości:

- Średniodobowa ilość ścieków przemysłowych – $Q_{sr. d.} = 4,5 \text{ m}^3/\text{d}$
 - Maksymalna roczna ilość ścieków przemysłowych – $Q_{dop. r.} = 1650 \text{ m}^3/\text{rok}$
 - Maksymalna sekundowa ilość ścieków przemysłowych – $Q_{max. s.} = 0,00007 \text{ m}^3/\text{h}$
- przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń:

- Fluorki $\leq 20 \text{ mg/l}$,
- Miedź $< 1 \text{ mg/l}$,
- Cynk $< 5 \text{ mg/l}$,
- Bor $< 10 \text{ mg/l}$,
- Nikiel $< 1 \text{ mg/l}$,
- Cyna $< 2 \text{ mg/l}$.

Na mocy art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, oraz stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy w Zarządzie Zlewni w Koszalinie z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 w Koszalinie, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 211 w godzinach 8:00 - 15:00, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt pod numerem telefonu: 882-036-301.

Otrzymują strony postępowania:

1. Yinlun Setrab Poland Sp. z o.o.
2. Karolina Ciechanowska-Żurek
3. Urząd Miasta Karlino - z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w BIP urzędu na okres 7 dni i powiadomienie o powyższym Zarządu Zlewni w Koszalinie
4. RWiK w Białogardzie Sp. z o.o.
5. PGW WP RZGW w Szczecinie
6. a/a

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Zastępca Dyrektora

[Signature]
Krzysztof Hladki