

Karlino, dn. 13 czerwca 2013r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

WYKONAWCY - WSZYSCY

Dotyczy: postępowania przetargowego GP.271.2.2013.KS pn. Budowa instalacji węzła cieplnego w oparciu o pompy ciepła wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w obiekcie Warsztatów Terapii Zajęciowej „ISKIERKA” w Karlinie.”

- I. Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje wraz z montażem pompy ciepła wymianę 12 letniego kotła gazowego na nowy o większej sprawności i z automatyką kompatybilną do pompy ciepła.

Odpowiedź

Zgodnie z dokonaną poniżej modyfikacją, do pkt. 4.3. SIWZ :

1. po literze o) dodaje się literę p) w brzmieniu:

„ p) wymiana istniejącego kotła gazowego na kocioł kondensacyjny stojący 60kW wykonany ze stali nierdzewnej, z palnikiem promiennikowym przystosowanym do spalania gazu ziemnego GZ30, wyposażony w: regulator pogodowy, system dwóch króćców wody powrotnej z układów ogrzewania (gwarantujący wysoką sprawność nawet przy podgrzewie c.w.u.)”

2. Po literze p) dodaje się literę r) w brzmieniu:

„r) wykonanie nowego komina (nowej wkładki przystosowanej do kotła kondensacyjnego)”.

- II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) **DOKONUJE MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ, w pkt. 4.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

1. litera a) otrzymuje brzmienie:

a) wykonanie węzła cieplnego z pompą ciepła „woda-powietrze” (pompa ciepła musi spełniać warunki: współczynnik COP przy temperaturach A2/W35 minimum 3,5),

2. po literze o) dodaje się literę p) w brzmieniu:

„ p) wymiana istniejącego kotła gazowego na kocioł kondensacyjny stojący 60kW wykonany ze stali nierdzewnej, z palnikiem promiennikowym przystosowanym do spalania gazu ziemnego GZ30, wyposażony w: regulator pogodowy, system dwóch króćców wody powrotnej z układów ogrzewania (gwarantujący wysoką sprawność nawet przy podgrzewie c.w.u.)”

3. po literze p) dodaje się literę r) w brzmieniu:

„r) wykonanie nowego komina (nowej wkładki przystosowanej do kotła kondensacyjnego)”

W związku z modyfikacją treści SIWZ, na zasadzie art. 38 ust. 6 PZP, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2013 r. o godz. 10.15.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostają niezmiennie w stosunku do pierwotnego brzmienia SIWZ.

Burmistrz

Waldemar Miško